


Conheça os componentes do seu novo produto



Características Técnicas

Modelo	FullProtect IT3300
Tensão de Alimentação	220V
Tensão de Saída	115V
Potência de Saída	3300VA
Frequência de Trabalho	50-60Hz
Transformador	Transformador toroidal isolado com blindagem eletrostática e potência de 3300VA
Tensão de Ensaio (IEC-61000-4)	4kv - 1,2/50ms
Atuação em Sobrtensão de entrada	255V
Atuação em Subtensão de entrada	165V
Tensão de Supressão (Tensão de Pico)	424Vpico
Tensão de Supressão (Tensão de RMS)	240Vrms
Tempo de Resposta de Proteção	< 4ns
Filtro de Ruídos(*)	Acima de 100kHz
Proteção Resetável de Sobrecorrente	15A
Proteção de Sobrecorrente do transformador	15A FT (Fusível Interno)
1º LED Esquerda para Direita	Indica que a chave está ligada e que tem 220V na entrada de energia
2º LED Esquerda para Direita	Indica que a chave está ligada, que as tomadas do equipamento estão energizadas e a proteção contra sobretensão ou subtensão ativa.
3º LED Esquerda para Direita	Indica que o equipamento está ligado a um aterramento
Proteção CaTv/TvSat -Aplicação	Proteção contra surtos de Tensão (sobretensão, descargas atmosféricas) que incidem sobre os equipamentos que estão conectados aos cabos coaxiais da Operadora de Tv à cabo ou Antena.
Proteção CaTv/TvSat - Instalação	Em série com o cabo coaxial, entre o cabo da operadora/antena e o equipamento do assinante
Proteção CaTv/TvSat - Tensão de Trabalho	De 5 a 91V
Proteção CaTv/TvSat - Tensão de Ensaio (iec-61000-4)	4kv - 1,2/50ms
Proteção CaTv/TvSat - Tensão de Supressão (Atuação da Proteção)	102V
Proteção CaTv/TvSat - Tempo de Resposta	< 4ns
Dimensão (Altura x Largura x Profundidade)	100mm x 432mm x 316mm
Peso Bruto	16,4Kg
Peso Líquido	15,8Kg

(*) EMI - Eletromagnetic Interference Filters /RFI - Radio Frequency Interference Filters

Parabéns, você acaba de adquirir um transformador toroidal isolado de alta qualidade modelo Full Protect IT3300.

Em nome da Engeblu

Obrigado por adquirir um de nossos produtos! A partir de agora, seus equipamentos conectados ao condicionador estarão protegidos de danos elétricos provocados por descargas atmosféricas ou quaisquer problemas oriundos da rede elétrica, internet ou TV a cabo. Suas conexões ficarão confiáveis e sem necessidade de adaptadores. Para desempenho pleno do equipamento, siga as instruções desse manual.

O Produto

O IT 3300 é um transformador toroidal isolado de 3300VA com blindagem eletrostática e proteção de sobretensão e subtensão com indicação luminosa, responsável por baixar a tensão de entrada de 220V para 115V. Acompanha cabo de alimentação de energia.

Características do produto

- Potência de 3300VA
- Tensão de entrada 220V
- 01 tomada frontal de 115VA e 18 tomadas traseiras de 115V
- Tranformador toroidal isolado com potência de 3300VA e blindagem eletrostática
- Proteção de cabos coaxiais (CaTV/TvSat)
- Faixa de variação de proteção de entrada (165V a 255V)
- Proteção de sobrecorrente resetável de 15A (circuit breaker)

Acessórios

Caso precise de orelhas de fixação para Rack "19", consulte preço e condições de entrega junto a fábrica ou seu fornecedor.




Cabo de alimentação

Ao conectar o cabo de força no equipamento, tanto a tomada de alimentação quanto a tomada IEC na traseira, tenha certeza de que o plug foi totalmente introduzido e que está firmemente conectado, sob pena de superaquecimento do cabo.

Padrão de Tomada

Os nossos produtos atendem a norma NBR 14136 / IEC 60884-22 de tomadas e cabos. Certifique-se que a sua tomada na parede, seja para corrente de 20A, pois o cabo que acompanha o transformador tem os pinos de 4,8mm de diâmetro, sendo condizentes com a capacidade de potência do condicionador. A tomada onde será ligado o transformador deve estar previamente polarizada e com a ligação de aterramento elétrico.

Obs.: o pino neutro não deve ser unido ao pino terra. A polarização dessa tomada deve ser feita de acordo com as figuras abaixo.



Aterramento

O aterramento disponível no local deve ser eficiente e estar em boas condições conforme preconiza a Norma Brasileira NBR5410, pois é fundamental para que se tenha o máximo de eficiência e desempenho do IT3300.

Obs.: O LED de aterramento poderá perder sua função quando:

- 1 - Quando o transformador for alimentado por auto transformador a partir de uma rede (fase-fase)
- 2 - Quando o transformador for alimentado por equipamento de isolamento de rede

Nessas duas situações o LED de aterramento poderá permanecer apagado.

Conexões

1- Conecte os cabos de alimentação dos equipamentos que você deseja proteger nas tomadas de saída do transformador. As tomadas são divididas em blocos e o usuário poderá utilizar qualquer tomada de qualquer bloco para ligar qualquer equipamento, pois todas as tomadas tem a mesma tensão de saída (115V) e são igualmente protegidas e controladas através do interruptor frontal.

2- Se dispor de TV por assinatura atendida por cabo coaxial, conecte o cabo coaxial que vem da rua ou da antena no transformador e a saída coaxial conecte nos seus equipamentos.

Obs.: Para que tenha o máximo de proteção do transformador, todos os cabos, devem passar pelo transformador antes dos seus equipamentos.

Energização

1 - Verifique o item “Padrão de Tomada” para garantir que a mesma esteja instalada de forma correta com relação a polarização e aterramento.

2 - Conecte o cabo de alimentação no transformador e ligue na tomada.

3 - Acione a chave para ligar o condicionador.

4 - O equipamento ligará e acenderá 3 luzes (LEDs) na parte frontal do transformador.

Obs. 1: Caso o LED de “Proteções ativas” não acenda, verifique a tensão na tomada, pois ela pode estar fora da faixa de segurança do transformador (165V a 255V) e o mesmo está atuando para proteger seus equipamentos.

Obs. 2: Caso o LED de aterramento não acenda, significa que a sua tomada não está conectada a um aterramento elétrico ou o aterramento disponível está deficiente (vide item aterramento).

Obs. 3: Caso o LED de aterramento permaneça aceso mesmo com o equipamento desligado e apague quando ele liga, isso indica que a polarização da tomada está incorreta (inversão de fase pelo neutro na tomada) (vide item “Padrão de tomada”)

Certifique que o conector IEC do cabo de alimentação AC foi inserido até o fim, para evitar mau contato e aquecimento do conector.